

# 开封市 顺河回族区 应急管理局文件

## 关于《顺河回族区法制政府建设示范指标体系（2023版）》三级指标第60项的情况说明

顺河回族区有重大危险源1个，重大危险源名称为液氧储罐，构成三级重大危险源，单位是开封空气液化有限公司，生产经营范围为氧（压缩的或液化的）92400吨/年、氮（压缩的或液化的）39600吨/年、氩（压缩的或液化的）3300吨/年。地址位于开封市顺河区火电厂院内，于2022年完成安全评估报告并进行了重大危险源备案。我局定期对其进行安全检查，检查记录如下：

单位联系人	联系电话	检查日期	问题隐患	隐患整改情况	责任人
开封空气液化	13700786060	2023.1.17	未发现安全隐患		张振宇 徐二明

有限公司 邱婵		2023. 3. 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 厂区西门仓库门口安全警示标志褪色老化;</li> <li>2. 一号氧槽静电释放器故障;</li> <li>3. 消防水泵房门口公示牌人员未及时更新;</li> <li>4. 厂区西门地面穿线管脱落松动;</li> <li>5. 二号主厂房消防器材未及时巡检。</li> </ol>	责令限期 整改 3 月 13 日 2023 年 3 月 15 日复 查, 已整改 完毕	张振宇 徐二明
------------	--	------------	---	---	------------


  
 顺河回族区应急管理局
   
 2023年7月4日